CORPO NAZIONALE
U.C. Comando Provinciale

Data 26 GEN 2016

Prot. N° 12728

dipvvf.COM-RM.REGISTRO UFFICIALE.U.0067894.17-12-2015

Pos. 25547

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma

FONOGRAMMA IN PARTENZA

INDIRIZZI	RICEVUTO	TRASMESSO	DATA/ORA
Prefettura di Roma			
Comune di Roma – Uff. Comm. Straordinario protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it			
Questura di Roma gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it			
Commissariato PS Viminale comm.viminale@pecps.poliziadistato.it			
I Gruppo di Polizia Roma Capitale			
p.c. C.O.N. Centro Operativo Nazionale			
p.c. C.O.R. Centro Operativo Regionale			

N. TESTO : **IN DATA:** 17.12.2015 **Rif. scheda: 42733**

Comunicasi che in data odierna personale di questo Comando è nuovamente intervenuto, a seguito dell'ordinanza di servizio della Questura di Roma n. 350/15, in Roma Via Curtatone n. 3, per la rimozione delle bombole contenenti gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzate per la cottura cibi all'interno del fabbricato ivi ubicato. Il fabbricato, così come riferito dal personale Polstato presente sul posto, è occupato da circa 550 immigrati.

Si è provveduto alla rimozione di 57 bombole di varie capacità che sono state affidate al personale dell'AMA per la successiva messa in sicurezza. Poiché non è stato possibile accedere a circa il 25 % dei locali uffici adibiti ad abitazioni, non può escludersi la presenza di altre bombole all'interno del fabbricato.

Considerato l'elevato affollamento del fabbricato costituito da due piani interrati e nove piani fuori terra serviti da un unico vano scala per l'esodo in condizioni di emergenza, stante la presenza di numerose stufe e fornelli elettrici utilizzate per il riscaldamento e cottura cibi, considerato inoltre l'assenza di qualunque mezzo di estinzione portatile e la mancanza di funzionalità dell'impianto idranti e di rilevazione incendi, nonché la carenza degli impianti di illuminazione di sicurezza e ordinaria, si fa presente che all'interno dello stabile non sono garantite le condizioni minime di sicurezza, come già comunicato con fonogramma n. 64802 del 01/12/2015 allegato in copia.

Quanto sopra si comunica per l'adozione dei provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

Il sottoscritto I.P.L. RAVAZZI ERIKA

☒ dichiara di aver notificato il presente atto (*)

SEA SERVIZI SRL (AFFITTUARIO V. CURTATONE 3) consegnandone

copia nelle mani di SECCI VINCENZO

nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO

in Roma, Via/Piazza DELLA GRECA 5 (C/O UFF. EDILIZIA I U.O. P.L.R.C.)

☐ non ha potuto notificare l'atto perché .....

(*) FOGLIO CON 2 FACCIATE STAMPATE

Data 27/01/2016

IL RICEVENTE .....

IL NOTIFICATORE I.P.L. [signature] 12035

S.D.A.C.E. Ing. Luigi LIOLLI

D.V.D. Ing. Flavio MACINANTI