

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

| Tipologie di generatori di calore | Data di installazione | Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%) |
|--|---|--|
| Generatore di calore (tutti) | prima del 29 ottobre 1993 | 82 + 2 log Pn |
| Generatore di calore (tutti) | dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 | 84 + 2 log Pn |
| Generatore di calore standard | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 84 + 2 log Pn |
| Generatore di calore a bassa temperatura | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 87,5 + 1,5 log Pn |
| Generatore di calore a gas a condensazione | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 91 + 1 log Pn |
| Generatore di calore a gas a condensazione | dall' 8 ottobre 2005 | 89 + 2 log Pn |
| Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) | dall' 8 ottobre 2005 | 87 + 2 log Pn |
| Generatori ad aria calda | prima del 29 ottobre 1993 | 77 + 2 log Pn |
| Generatori ad aria calda | dopo il 29 ottobre 1993 | 80 + 2 log Pn |
| <p><i>log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW</i> <i>Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i></p> | | |